

**RAPPORTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
MM N° 25/2022**

Seduta del 31.05.2022

Presenti:

Copetti Dario (supplente di Cambieri Gian Luca)
D'Occhio Andrea
Ferrari Patrick
Gorla Attilio
Lurati Sabrina
Perissinotto Andrea
Reclari Massimiliano (supplente)
Rizza Brugnoli Gessica (supplente)
Sebben Dario

Presentazione MM 25/2021 accompagnante la richiesta di credito di fr. 59'000 .- per la sostituzione della condotta principale acqua potabile e rifacimento allacciamenti privati della tratta tra da via alla Sorgente e via John Nosedà a Vacallo.

In data 31 maggio, la scrivente Commissione si è riunita per l'esame del messaggio sopracitato.

In sostanza, dopo che la ditta AGE SA nel mese di novembre 2011, riscontrava una grossa perdita di acqua sulla condotta principale interessata, provvedeva la chiusura di parte, visto l'assenza di allacciamenti privati sul tratto interessato.

Dai rilievi effettuati, si è appurato come la condotta esistente si trovi ad una profondità variabile da 2.5 m a 3.5 m e su un terreno privato, con presenza di piante e muro di massi e dal terreno fragile.


Visto i fattori riportati sopra, i tecnici ritennero per la sostituzione dell'intera condotta.

Per traversie varie che hanno ritardato la rettifica dei confini con permuta di superfici di proprietà del comune nonché di mappali di proprietà della Comunione ereditaria Zanetta, l'intervento è stato posticipato.

Giunti ormai alla fase finale della rettifica dei confini, il Municipio ha riproposto il presente messaggio adattato alle nuove condizioni tecnico-finanziarie.

Dopo aver valutato quanto descritto, i commissari all'unanimità hanno votato di approvare il MM 24/2022 chiedente un credito di fr. 59'000.-

Con stima



Ferrari Patrick
Sebben Dario

Copetti Dario

Lurati Sabrina

Gorla Attilio

D'Occhio Andrea

Perissinotto Andrea

Nota: per l'anno 2022-2023 è designato quale presidente la signora **Sabrina Lurati**