

Rapporto della Commissione della Gestione,

seduta del 9.6.2021

MM 1/2021: richiesta di credito franchi 210'000 per sostituzione condotte acqua potabile e rifacimento allacciamenti privati in via del Breggia.

Introduzione

Tenuto conto da un lato che nei 5 anni successivi all'esecuzione del rinnovo della pavimentazione non sono concesse autorizzazioni per la manomissione del campo stradale e dall'altro la necessità di AGE SA di sostituire e potenziare la rete di distribuzione del gas e di potenziare i bauletti portacavi elettrici, il Municipio ha richiesto ad AGE SA di allestire il progetto per la sostituzione della condotta AP in ghisa posata nel 1986 della zona interessata dagli interventi di risanamento fonico.

Progetto

Ad oggi si è registrato un evento di rottura dovuto a cedimento da corrosione in corrispondenza delle condotte in ghisa e/o ferro.

Discussione, spunti e decisione della commissione

La presente commissione ha analizzato nel dettaglio questo MM e ritiene che si debba intervenire per sistemare questa situazione precaria.

Per questo motivo la commissione con 7 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti, quindi all'unanimità, invita il consiglio comunale ad accettare il MM 1/2021.

Mario Casati

Edo Pellegrini

Angelo Colombo

Denis Russo (presidente)

Filippo Ferrari

Matteo Zannoni

Marco Frigerio