

Comune di Vacallo, commissione della gestione.

Rapporto MM 5/2021 accompagnante la richiesta di credito di franchi 122'000 per il rinnovo della centrale di comando dell'acquedotto di Vacallo presso la sede AGE SA e sostituzione centraline periferiche presso le installazioni esterne.

Introduzione

Dal 1° luglio 2009, da quando la gestione dell'acquedotto comunale e dell'azienda acqua potabile di Vacallo sono passati sotto la responsabilità dell'azienda AGE SA di Chiasso, le nostre strutture sono gestite nella centrale di telecomando sita presso la sede di quest'ultima. I costi della centrale di comando sono ripartiti fra i tre Comuni secondo la chiave di riparto ARM, che già comprende e pondera fattori come il numero di abitanti, fabbisogno idrico e forza finanziaria mentre i costi per la sostituzione delle varie centraline periferiche presenti nei vari impianti costituenti gli acquedotti comunali sono attribuite alle singole AAP.

Progetto

Il posto di comando, come tutto il sistema, risulta vetusto sia dal lato hardware che software. Il sistema operativo basato su Windows-XP non può più supportare aggiornamenti o comunicare con le nuove generazioni di apparecchiature e programmi più recenti. Per tutti i sistemi non vi è più nessun aggiornamento possibile nel campo della protezione dati o contro il pirataggio informatico. Quindi per garantire la sicurezza di funzionamento degli acquedotti si rende indispensabile procedere alla sostituzione delle apparecchiature e dei programmi della centrale di comando, riportando il tutto allo stato della tecnica odierna.

Discussione, spunti e decisione della commissione

La presente commissione, dopo aver analizzato e discusso questo MM, è convinta che si debba intervenire e rinnovare la centrale di comando dell'acquedotto. Per questo motivo la commissione con 7 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti, quindi all'unanimità, invita il consiglio comunale ad accettare il MM 5/2021.

Mario Casati

Edo Pellegrini

Angelo Colombo

Denis Russo (presidente)

Filippo Ferrari

Matteo Zannoni

Marco Frigerio